ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах.

1-й микрорайон, г. Мариинск Кемеровской области, 652152
Тел. 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72; факс 5-63-05

Предписание № 156
должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства

28 августа 2019 года г. Мариинск

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Кемеровской области – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Пасько Анна Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)

по результатам проведения плановой, выездной проверки в отношении:

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников № 9 «Аленка» (МБДОУ «Д/с № 9 «Аленка»)

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 652155, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы,16

ОГРН 1024202238686 ИНН 4243003089

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:
652155, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 16;
652155, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 4 б

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в **МБДОУ «Д/с № 9 «Аленка»**

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ч. 1 ст. 17, ч.1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.16, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 7.1, 9.4, 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ «Д/с № 9 «Аленка»

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

у с т р а н и т ь выявленные нарушения **в срок до 03.08.2020 года.**

1. Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническим нормативам: в приемной 2-ой младшей группы, спортивно-музыкальном зале в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
2. Обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна (по адресу: г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 4 б: в спальне и игровой 2-ой младшей группы, медицинском кабинете, по адресу: г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 16: холле (приемной подготовительной и старшей групп), спортивном зале), в соответствии с п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. По адресу: ул. 40 лет Победы, 4 б, г. Мариинск: в туалетных 1-ой младшей, 2-ой младшей, средней групп установить умывальные раковины для персонала с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, в соответствии с п.п. 6.16.1, 6.16.2, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. По адресу: ул. 40 лет Победы, 16, г. Мариинск: в туалетной старшей и подготовительной групп установить достаточное количество унитазов, в соответствии с п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Обеспечить условия для соблюдения правил мытья кухонной посуды: на пищеблоках установить 2-х секционные моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смеситель в соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

перечень мероприятий с указанием срока устранения нарушений, статей законов, пунктов СП, СанПиН

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах **в срок до 03.08.2020 г.** по адресу:1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152.

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту нахождения территориального отдела, либо по месту нахождения организации, в течение трех месяцев со дня, когда организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах _____ А.А. Пасько

подпись

Предписание получил «28» 08 2019 года _____

_____ _____

(ФИО, подпись законного представителя юридического лица)